

北京市通广精细化工公司

产品分析报告单

品 名	非氧化杀菌剂		英 文	-----	
分子式	-----		规格依据	企业标准	
分子量	-----		生产许可证	/	
级 别	环保指定	产品批号	20210817	检验日期	2021. 8. 17
送检单位	三河分公司	包装单位	吨	数量	2
质量咨询电话	59693751	检验员	顾卫红	审核	卢萍
项目名称			指标	分析数据	
外观			淡绿色透明液体	合格	
活性物质含量（杀菌剂），%			≥15	1.68	
PH 值（原液）			2.0~5.0	3.86	
密度（20℃，g/cm ³ ），			1.01±0.05	1.03	
CMI/MI(质量百分数)，%			2.6~3.4	2.95	
检验结论： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="margin: 0;">此批产品符合环保指定规格</p> </div>					
备注：2021.8.19-2t					

北京市通广精细化工公司